

배관표시(MULTI-V SUPER IIII)														
기호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
평균값	평균φ12.7mm				평균φ15.88mm				평균φ20mm				평균φ28.58mm	
배관경	RL:6.35 RG:12.7	RL:9.52 RG:15.88	RL:9.52 RG:19.05	RL:9.52 RG:22.2	RL:12.7 RG:19.05	RL:12.7 RG:22.2	RL:12.7 RG:25.4	RL:12.7 RG:28.58	RL:15.88 RG:28.58	RL:15.88 RG:31.8	RL:15.88 RG:34.9	RL:19.05 RG:31.8	RL:19.05 RG:34.9	RL:19.05 RG:41.3

  

배관길이 제한(MULTI-V SUPER IIII)			분지관(MULTI-V)	
총 배관길이 : 1,000m 이내	기호	Y 분지관 (kw)	드레인	
최장배관길이 : 220m 이내 (상당배관)	(H1)	PBL-1601H2 <23	25	
첫번째 분지후 최장 배관길이 : 40m 이내여야 함. (조각두 90m 이내)	(H2)	PBL-3501H2 <47	40	
실내외기간 고저차 : 110m 이내	(H3)	PBL-7001H2 <104		
실외기간 고저차 : 5m 이내	(H4)	PBL-8701H2 104≤		

PROJECT TITLE  
사명명  
가톨릭관동대학교  
국제성모병원

NAME OF DRAWING  
도면명  
냉난방-1  
(변경후)

NOTE  
주기



1

1F 심장혈관병원(냉난방1)  
축척 A1:1/300, A3:1/600

DATE 일/월/년	REVISIONS 수정	NO.
DESIGNED BY 설계		
CHECKED BY 검사		
APPROVED BY 승인		
SCALE 축척		
DATE 일/월/년		
DWG. NO. 도면 번호		
SHEET NO. 일련 번호	□-□□□□	

가톨릭관동대학교  
국제성모병원  
HUI. ST. MARY'S HOSPITAL, CMU  
인천광역시 서구 심곡로 100번길 25  
T:032-290-2532 F:032-290-2533