

장 비 일 랑 표

PROJECT TITLE
사 유 명 등

가톨릭관동대학교
국제성모병원

NAME OF DRAWING
도 면 명

외래 변경 공사

NOTE
주 기

▼ ▼

■ LG 시스템에어컨 실내기																								
장비번호	분 류	모 델 명	수 량 (대)	정격냉방능력 (W)	정격난방능력 (W)	전 원 (상, 선식, V, Hz)	정격소비전력 (kW)		운전전류 (A)		송풍기			제품중량 (kg)	접속구경(mm)			본체치수(mm)	판넬치수(mm)	통신선(mm²)	전원선(mm²)	누전차단기		비 고
							냉방	난방	냉방	난방	풍량(CMM)	기외정압(mmAq)	정격출력(W)		액관	가스관	드레인관	W x H x D	W x H x D	VCTF-SB	H07RN-F	규격	수량	
AC-32C	1WAY 카세트 인공지능 공기청정	R-W0320C2S	3	3,200	3,600	1, 2, 220, 60	0.02	0.02	0.09	0.09	10.0	-	30	12.3	6.35	12.7	32	860 x 132 x 450	1,160 x 34 x 500	0.75 ~ 1.5	2.5			
AC-40C		R-W0400C2S	1	4,000	4,500	1, 2, 220, 60	0.03	0.03	0.14	0.14	10.9	-	30	12.3	6.35	12.7	32	860 x 132 x 450	1,160 x 34 x 500	0.75 ~ 1.5	2.5			
AC-40A	4WAY 카세트 인공지능 3.0 듀얼배인 UVnano	R-W0400A2U	1	4,000	4,500	1, 2, 220, 60	0.024	0.024	0.23	0.23	15 / 14 / 12	-	51	21.0	9.52	15.88	32	840 x 204 x 840	950 x 35 x 950	0.75 ~ 1.5	2.5			
AC-72A		R-W0720A2U	1	7,200	8,100	1, 2, 220, 60	0.047	0.047	0.44	0.44	25 / 23 / 21	-	135	26.0	9.52	15.88	32	840 x 288 x 840	950 x 35 x 950	0.75 ~ 1.5	2.5			
AC-145A		R-W1450A2U	2	14,500	16,300	1, 2, 220, 60	0.11	0.11	0.95	0.95	34 / 30 / 28	-	135	26.0	9.52	15.88	32	840 x 288 x 840	950 x 35 x 950	0.75 ~ 1.5	2.5			
AC-72B	중정압덕트	RNW0721B2S	1	7,200	8,000	1, 2, 220, 60	0.091	0.091	0.80	0.80	19.0/16.0/14.0	표준 5 /고정압 6	136x1	26.5	9.52	15.88	32	900 x 270 x 700	-	0.75 ~ 1.5	2.5			
AC-100B		RNW1001B2S	2	10,000	11,200	1, 2, 220, 60	0.18	0.18	1.03	1.03	32.0/28.0/24.0	표준 5 /고정압 6	350x1	38	9.52	15.88	32	1,250 x 270 x 700	-	0.75 ~ 1.5	2.5			
AC-130B		RNW1301B2S	1	13,000	14,600	1, 2, 220, 60	0.23	0.23	1.29	1.29	38.0/33.0/28.0	표준 5 /고정압 6	350x1	39.5	9.52	15.88	32	1,250 x 270 x 700	-	0.75 ~ 1.5	2.5			
합 계			12																					
* 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 현대기준임. *4Way 일반형 제품은 인공지능(공기청정,인체감지), 연동 및 습도센서 적용 가능.																								

■ LG 시스템에어컨 실외기 (SUPREME)																												
장비번호	분 류	모 델 명	수 량 (대)	냉방능력	난방능력		전 원 (상, 선식, V, Hz)	냉난방 효 율 (EERa)	소 비 효 율 등 급	소비전력(kW)				운전전류		송풍기		냉매	제품중량 (kg)	배관경		본체치수		연결전선 (mm)		누전차단기		비 고
				정격 (W)	정격 (W)	-15℃ (W)				냉방	난방	난방저온 -15℃	최대 (A)	형식	풍량 (CMM)	정격 출력 (kW)	액관 (mm)			가스관 (mm)	W x H x D (mm)	전원선	통신선	규격 (A)	수량 (대)			
										정격	통합	정격	통합															
OAC-1	냉난방 절환형	RPUW08GX9E	1	23,300	25,900	22,600	3, 4, 380, 60	7.305	1	4.8	1.5	5.4	7.8	10.5	16.4	프로펠러식	220x1	1.2×1	R410A	204x1	9.52	19.05	(930x1,745x760) x 1	2.5	0.75~1.5	20		
OAC-2		RPUW12GX9E	1	34,800	39,200	33,800	3, 4, 380, 60	6.708	1	9.0	2.4	9.5	13.4	16.5	25.8	프로펠러식	220x1	1.2×1	R410A	204x1	12.7	28.58	(930x1,745x760) x 1	4.0	0.75~1.5	30		
OAC-3		RPUW14GX9E	1	40,600	45,700	39,400	3, 4, 380, 60	6.882	1	10.4	2.7	10.1	13.3	18.5	29.0	프로펠러식	320x1	0.9×2	R410A	295x1	12.7	28.58	(1,240x1,745x760) x 1	6.0	0.75~1.5	40		
합 계			3																									
* 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 현대기준임.																												

■ 천장형 제습기

SYMBOL	Q'TY	최대제습량 (l/day)	소비전력 (W)	냉매	풍량 (CMM)	풍속 (m/s)	무게 (kg)	크기 (W*H*D)	드레인 (mm)	REMARK
	11	40	400	R410A	7	10.5	10.5	657*384*392	외경 21	기타부속품일체

■ 위생기구 일람표

기호	기구명							수량	비고
	세면기		타원형 언더카운터형, 수전, P-TRAP 포함					39	필요부속품 일체구비
	1볼 싱크							3	필요부속품 일체구비
	2볼 싱크							1	필요부속품 일체구비
	오물처리수채		반이달린 2구형					2	필요부속품 일체구비
	간이 접이식 좌변기							1	필요부속품 일체구비
	청소용 스텐 수채							1	필요부속품 일체구비
	제작 스텐 싱크							1	필요부속품 일체구비

DATE ▲ REVISIONS ▲ NO.

DESIGNED BY
설 계

CHECKED BY
검 사

APPROVED BY
승 인

SCALE
축 비
A 1:1/NONE, A3:1/NONE

DATE
일 기
20 25. 0 7

DWG. NO.
도면 번호

SHEET NO.
일련 번호

0-0000

STELLA MARIS



(주)마리스 건축사사무소
인천광역시 부평구 부평동 564-14
T:032 280 6271~2 F:032 280 6273

장 비 일 랑 표

A1:NONE, A3:NONE