
가톨릭관동대학교 국제성모병원
(크린룸.공기조화기 필터 제작 및 납품 설치)
입찰공고

2022. 05. 06

시 설 관 리 팀



가톨릭관동대학교 국제성모병원
CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY INTERNATIONAL ST. MARY'S HOSPITAL

입찰공고 내용

[시설관리팀 제2022-2호]

가톨릭관동대학교 국제성모병원 크린룸.공기조화기 필터 제작 및 납품 설치

I 개요

1. 입찰명 : 가톨릭관동대학교 국제성모병원 크린룸.공기조화기 필터 제작 및 납품 설치
2. 공사구분 : 용역
3. 납품현장 : 인천광역시 서구 심곡로 100번길 25 가톨릭관동대학교 국제성모병원
4. 납품기간 : 3년 (2022. 6. 1. ~ 2025. 5. 31)
4. 입찰방법 : 제한경쟁입찰
5. 계약방법 : 협상에 의한 계약체결 (*낙찰자 결정통보 : 해당업체에 개별통보)
6. 입찰일정 [공고→입찰등록 및 제안서제출→제안서심사→협상대상자 선정 및 협상→계약체결]

입찰건명	입찰공고	입찰등록 및 제안서 마감	비고
가톨릭관동대학교 국제성모병원 크린룸,공기조화기 필터 교체 및 납품 설치	2022. 05. 06.(금) ~2022. 05. 14.(토)	2022. 05. 14.(토) 12:00	* 제안서 및 입찰상세내용은 첨부 공고문 참조

[입찰등록 및 제안서 제출 마감]

■ 입찰등록 일시 : **2022. 5. 6.(금) ~ 2022. 5. 14.(토) 12:00까지**

■ 등록접수 및 제출장소 : 가톨릭관동대학교 국제성모병원 시설관리팀

[주소 : 인천광역시 서구 심곡로100번길 25, 국제성모병원 시설관리팀]

□ 입찰 금액 투찰 : 입찰서, 제안서 밀봉하여 제출

□ 제안서 제출방법

가. 제안서의 표지는 공문으로 제출하며 반드시 대표자의 직인을 날인할 것

나. 제안서는 입찰서와 같이 밀봉 제출한다.(우편접수는 인정하지 않음)

다. 기일 내 제출하지 않는 경우 제안의사가 없는 것으로 간주함.

라. 제안서 1부

※ 별도의 현장설명회는 실시하지 않으므로 입찰과 관련한 세부사항은 가톨릭관동대학교 국제성모병원 시설관리팀(032-290-3906)으로 문의바랍니다.



7. 입찰참가자격

- 가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조(부정당업자의 입찰참가자격제한)의 제한을 받은 사실이 없는 업체
- 나. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동시행 규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)에 의한 요건을 갖춘 업체
- 다. 입찰공고일 기준 최근 3년 대학병원(500BED이상 필터납품 3억이상(VAT포함)보유 업체
- 라. 서울,경기,인천 소재업체(사업자등록증상 본점 소재지 기준)
- 마. 입찰공고일 현재 청산, 합병, 매각 등 정리절차 중이거나 계획중인 사업자와 부도, 화의, 워크아웃(워크아웃 대상 또는 진행중인 업체) 또는 회생절차(신청중 포함) 중인 사업자는 입찰에 참가할 수 없다.

8. 입찰등록 서류

- 가. 입찰참가신청서(병원 소정양식) 1부
- 나. 입찰가격 제안서(입찰금액, 제안서포함 밀봉 제출) 1부
- 다. 사업자등록증 사본 1부
- 라. 보안서약서 1부
- 마. 실적증명원 1부
- 바. 산출내역서 1부

※ 모든 제출서류는 최근 1개월 이내의 서류만 인정(유효기간이 정해진 경우는 예외)하며, 제출된 서류는 일체 반환하지 않음

9. 낙찰자 결정

- 가. 본원 기준으로 심사후 개별통보(제출된 일체의 서류는 반환하지 아니함.)

10. 입찰서 작성 시 유의사항

- 가. 입찰은 소정의 서식에 의한 입찰서에 의하여 작성하여야 하며 입찰금액란에는 총액을 표기하여야 하며 상세 내역서를 포함작성 제출하여야 함.
- 나. 입찰서의 기재사항 중 말소 또는 정정한 곳이 있을 시는 입찰에 사용하는 인감으로 날인하여야 함
- 다. 입찰서의 금액표시는 한글과 아라비아숫자를 병기하여야 함 (한글로 기재된 금액과 차이가 있을 때는 한글로 기재한 금액에 의함)

11. 공사의 범위 및 세부내용

- 가. 횡수(3년) : hepat 필터 2회/년, 공조기 프리필터 4회/년, 미둠필터 2회/년, 청정도측정 2회/년, 핀세척 1회/년

나. 수량 (1회기준)

헤파필터(499개),프리필터(941개),미돔필터(429개),카본필터_ACF(4개),카본_활성탄(1400kg),
데미스필터(29개), 그리스필터(29개), 파티클측정보고서

다. 중요필터 교체 장소

수술실, 격리실, 분만실, 중환자실, 피부과, 호흡기센터, 응급실, 약제부, 혈관촬영실,
세포치료실, 동물실험실, 중앙공급실, 옥상배기유니트, 공조기, 폐수처리조, 직원식당,
선별진료소 및 코비드병동

라. 필터교체 후 폐기물은 폐기물처리법에 의한 전문업체에 위탁 처리 후 폐기처리 확인서를
제출하여야 한다.

마. 폐기물 처리비용은 계약대상자가 부담한다.

바. 필터 공급업체는 납품시 시험성적서(효율)를 제출하여야 한다.

사. 교체작업은 감독관과 협의 하여 한다.

아. 교체공사의 전 과정을 사진 촬영하고 필터 성능시험 성적서 및 수술실의 청정도를
측정하여 발주처에 2부 제출한다.

자. 병원 진료상 평일교체 작업이 불가능할 경우 야간, 토, 일요일에 교체하고 기타 난해한
사항이 발생시는 감독자와 협의하여 최적의 방법으로 교체한다.

차. 교체공사 시 안전 관리자를 배치하고 안전을 최우선으로 하며 안전사고 발생 시
공사업체가 민,형사상의 책임을 진다.

카. 여기에 명시되지 않은 사항은 일반 관례에 따른다.

12. 기타사항

가. 첨부된 입찰 안내서 및 양식 등을 정확히 확인하고 입찰에 임해 주시기 바랍니다.

나. 입찰서를 서면으로 제출하지 않을 경우 결격사유에 해당함.

다. 제출되는 서류 및 평가 자료에 허위사항이 발견될 경우에는 입찰적격자 선정취소 및
낙찰취소 또는 계약해지 될 수 있습니다. (입찰관련 서류는 일체 반환되지 않습니다.)

라. 입찰서는 제출시 봉인하여 인편으로 직접 제출하시기 바랍니다.

* 기타 문의사항은 가톨릭관동대학교 국제성모병원 시설관리팀으로 문의하시기 바랍니다.

입찰관련 문의 : 시설관리팀 설비담당자 (Tel: 032-290-3906, Fax: 032-290-2950)

위와 같이 공고함

2022년 05월 06일

가톨릭관동대학교 국제성모병원장

